

CASA DE BOMBAS CISTERNA

TABELA DE PROGRAMAÇÃO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA			
Item	Atividade	Responsável	Periodicidade
Bombas	Utilizar e limpar bombas em sistema de rodízio	Equipe de Manutenção Capacitada	Mensal
	Acionar a bomba de incêndio por meio do dreno da tubulação ou da botoeira ao lado do hidrante	Equipe de Manutenção Capacitada	Mensal
	Verificar a manutenção nas bombas de recalque de esgoto, águas pluviais e drenagem	Equipe de Manutenção Capacitada	Mensal
	Verificar a manutenção nas bombas de incêndio	Equipe de Manutenção Capacitada	Mensal
	Verificar a manutenção nas bombas e filtros da piscina e dos lagos artificiais	Equipe de Manutenção Capacitada	Trimestral
	Verificar a manutenção nas bombas de recalque de água potável de acordo com especificação do fabricante	Equipe de Manutenção Capacitada	Semestral
Instalações Elétricas (Fios/ Cabos/ Tomadas/ Interruptores/ Disjuntores/ Caixas e quadros)	Testar o disjuntor tipo DR apertando o botão localizado no próprio aparelho.	Equipe de Manutenção Especializada	Anual
	Verificar o estado dos contatos elétricos.	Equipe de Manutenção Especializada	Anual
	Rever o estado de isolamento das emendas de fios	Equipe de Manutenção Especializada	Anual
	Reapertar todas as conexões do quadro de distribuição	Equipe de Manutenção local / Equipe de Manutenção Capacitada / Equipe de Manutenção Especializada	Anual



Imagens: filtro, bomba e bomba de bicos do espelho d'água.



Imagens: bombas de drenagens 1 e 2.



Imagens: bombas de recalque 1 e 2 (Alimentam as caixas d'água).