

## CASA DE BOMBAS – SUBSOLO 01

| TABELA DE PROGRAMAÇÃO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA |   |                                 |               |
|---|---|---------------------------------|---------------|
| Item  | Atividade   | Responsável                     | Periodicidade |
| <b>Bombas</b>                                   | Utilizar e limpar bombas em sistema de rodízio  | Equipe de Manutenção Capacitada | Mensal        |
|   | Acionar a bomba de incêndio por meio do dreno da tubulação ou da botoeira ao lado do hidrante           | Equipe de Manutenção Capacitada | Mensal        |
|   | Verificar a manutenção nas bombas de recalque de esgoto, águas pluviais e drenagem                      | Equipe de Manutenção Capacitada | Mensal        |
|   | Verificar a manutenção nas bombas de incêndio   | Equipe de Manutenção Capacitada | Mensal        |
|   | Verificar a manutenção nas bombas e filtros da piscina e dos lagos artificiais                          | Equipe de Manutenção Capacitada | Trimestral    |
|   | Verificar a manutenção nas bombas de recalque de água potável de acordo com especificação do fabricante | Equipe de Manutenção Capacitada | Semestral     |



Imagens 01: sistema de tratamento de água e filtro piscina.

QUADRO DE  
CONTROLE  
BOMBAS DA  
PISCINA



**Imagem 02:** sistema de bombas e quadros de comando piscina.



**Imagem 03:** quadro de controle de bombas da piscina.